

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01867

ЗАЯВИТЕЛЬ№ **0001304**

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС». Адрес: 121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. Фактический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 4. ОГРН 1037739331959. Телефон: +7 (495) 937-79-82. E-mail: moscow@systemsensor.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС». Адрес: 121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. Фактический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 4. ОГРН 1037739331959. Телефон: +7 (495) 937-79-85. E-mail: moscow@systemsensor.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Устройства дистанционного пуска серии УДП, выпускаемые по ТУ 4371-023-52635653-2015.

код ОК 005 (ОКП): 43 7190

Перечень моделей и принадлежностей - в соответствии с Приложением № 0000856. Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изм. № 1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-2/02-2016 от 12.02.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Акт о результатах анализа состояния производства № 002/ОС-16 от 13.01.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4371-023-52635653-2015, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2016 по 14.02.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Тарунтаев
подпись

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

И.А. Поединцев
подпись

И.А. Поединцев
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.01867

(обязательная сертификация)

№ 0000856

Устройства дистанционного пуска серии УДП,
выпускаемые по ТУ 4371-023-52635653-2015, код ОКП 43 7190.

Перечень моделей устройств дистанционного пуска серии УДП.

№ п/п	Наименование	Наличие изолятора
1.	УДП1А-ХУУУУУУУУУУУУУУУ-S214-01	Нет
2.	УДП1В-ХУУУУУУУУУУУУУУУ-S214-01	Нет
3.	УДП2А-ХУУУУУУУУУУУУУУУ-S214-01	Нет
4.	УДП3А-ХУУУУУУУУУУУУУУУ-S214-01	Нет
5.	УДП4А-ХУУУУУУУУУУУУУУУ-S214-01	Нет
6.	УДП5А-ХР01УУУУУУУУУУУУ-S214-02	Нет
7.	УДП5А-ХР02УУУУУУУУУУУУ-S214-02	Да
8.	УДП5А-ХР01УУУУУУУУУУУУ-Е010-02	Нет
9.	УДП5А-ХР02УУУУУУУУУУУУ-Е010-02	Да
10.	УДП5А-ХР03УУУУУУУУУУУУ-02	Нет
11.	УДП5А-ХР04УУУУУУУУУУУУ-02	Да
12.	УДПА-3030-ХЗ-Н "NFR-M-MCPA-ХЗ-Н"	Нет
13.	УДПА-3030-ХЗ-Н/02 "NFR-M-MCPA-ХЗ-Н-И"	Да

Примечание:

Х – цвет корпуса УДП (У – желтый; G – зеленый; В – синий; W – белый);
УУУ – номинал резистора (Ом);
Z – тип установки (F – врезная; S – поверхностная);
N – тип приводного элемента (G – стекло; F – пластик).

Перечень принадлежностей к устройствам дистанционного пуска серии УДП.

1. Навесная крышка PS200.
2. Сменные стекла KG1x10 EN54-11 Dot&Arrow, KG1x10 Russian Plain, KG1x50 EN54-11 Dot&Arrow, KG1x50 Russian Plain
3. Неразрушаемый сменный нажимной элемент PS210.
4. Комплект запасных ключей SC070.
5. Комплект стяжек P056 для пломбирования крышки PS200.
6. Контактная колодка SC071.
7. Врезное основание ЕТТ/1, ЕТТ/2, ЕТТ/3 с контактами (1 контакт).
8. База SR1Т, SR3Т.
9. Рамка для врезной установки ВZR/1, ВZR/2, ВZR/3.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мари
ПОДПИСЬ

Иван
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия